

Kwiaciarnia może zmniejszyć zużycie energii w chłodni, dbając o szczelność drzwi, właściwą temperaturę i swobodny przepływ powietrza. Ważne są także codzienne nawyki pracowników oraz regularne czyszczenie i przeglądy urządzenia.

Sprawdź drzwi i uszczelki

Nieszczelne drzwi wpuszczają do środka ciepłe powietrze, a urządzenie musi je ponownie schłodzić. Warto obejrzeć uszczelkę na całym obwodzie i sprawdzić, czy nie jest pęknięta, odkształcona lub zabrudzona. Nawet drobne resztki liści mogą utrudniać jej przyleganie.

Uszczelkę należy czyścić zgodnie z instrukcją producenta chłodni. Jeśli drzwi nie domykają się mimo czystej uszczelki, trzeba sprawdzić także zawiasy i ustawienie urządzenia. Zużytą część najlepiej wymienić na pasującą do danego modelu.

Znaczenie ma również czas otwarcia. Przygotowanie miejsca na dostawę przed otwarciem drzwi pozwala szybciej wnieść kwiaty. Podobnie działa planowanie pracy przy układaniu bukietów, gdy można wyjąć potrzebne łodygi za jednym razem, zamiast wielokrotnie zaglądać do chłodni.

Ustaw temperaturę odpowiednią dla kwiatów

Niższa temperatura nie zawsze oznacza lepsze przechowywanie. Zbyt mocne chłodzenie może zwiększać zużycie energii, a niektórym kwiatom szkodzić. Wymagania zależą od gatunku, dlatego warto sprawdzić zalecenia dostawcy i producenta urządzenia.

Termometr umieszczony wewnątrz pomoże ocenić, czy temperatura odpowiada ustawieniu sterownika. Odczyt warto sprawdzać o podobnych porach i zapisywać. Jeśli pojawiają się duże wahania, przyczyną mogą być częste otwarcia drzwi, awaria albo nieprawidłowe ustawienie chłodni.

Nie należy wyłączać urządzenia na noc tylko po to, by oszczędzić prąd, jeśli w środku pozostają kwiaty wymagające chłodzenia. Zmiany temperatury mogą pogorszyć ich kondycję, a ponowne schłodzenie wnętrza także wymaga energii.

Zadbaj o przepływ powietrza

Chłodne powietrze musi docierać między wiadra i opakowania. Gdy kwiaty stoją zbyt ciasno albo kartony zasłaniają otwory wentylacyjne, temperatura w różnych częściach chłodni może się różnić. Wtedy część kwiatów nie ma odpowiednich warunków, mimo że urządzenie pracuje.

Przy układaniu dostawy pomagają proste zasady:

- Zostaw przestrzeń przy otworach wentylacyjnych zgodnie z instrukcją urządzenia.
- Nie ustawiaj pojemników tak ciasno, by całkowicie blokowały ruch powietrza.
- Usuń zbędne kartony i materiały opakowaniowe, gdy nie są już potrzebne.
- Odkładaj często używane kwiaty w łatwo dostępnym miejscu, by krócej szukać ich przy otwartych drzwiach.

Porządek ułatwia też kontrolę zapasu. Pracownik szybciej zauważy, które kwiaty trzeba wykorzystać wcześniej, i nie musi długo przesuwać pojemników w chłodni.

Czyść urządzenie i planuj przeglądy

Kurz na elementach odpowiedzialnych za oddawanie ciepła może utrudniać pracę układu chłodniczego. Dostępne powierzchnie należy czyścić w sposób zalecany przez producenta, po zachowaniu wymaganych środków bezpieczeństwa. Prace przy układzie chłodniczym najlepiej zostawić serwisowi.

Warto zwracać uwagę na nietypowe dźwięki, oblodzenie oraz wodę pojawiającą się w niewłaściwym miejscu. Takie objawy nie wskazują jednej konkretnej przyczyny, ale są sygnałem, że urządzenie może wymagać sprawdzenia. Regularny przegląd pomaga wykryć problem, zanim wpłynie na warunki przechowywania kwiatów.

Dobrym punktem wyjścia jest odczytywanie zużycia energii, jeśli chłodnia ma osobny licznik. Porównanie wyników z warunkami pracy i wielkością dostaw pozwala lepiej ocenić, które zmiany przynoszą efekt.

Sprawdź także: poradnik zamawiania kwiatów